

2 dodatkowe pytania cz. 3

1. W specyfikacji zamówienia mowa jest tylko o wewnętrznej instalacji gazowej a w odpowiedziach na pytania punkt 8 mówi się o doprowadzeniu gazu od stacji redukcyjno-pomiarowej do budynku kotłowni!
W zapytaniu brak mapy z lokalizacją szafy gazowej!

Proszę o dokładne sprecyzowanie, co z instalacją gazową, jaki jest zakres ofertowania!

Doprowadzenie gazu od stacji redukcyjno-pomiarowej do budynku kotłowni leży również w zakresie oferenta.

W załączeniu mapka ilustrująca przebieg planowanej trasy w 2 wersjach:

- z przepustem po drodze pod placem pokrytym kostką brukową

- bez przepustu poprowadzona w terenie zielonym

proszę wybrać do oferty dogodniejszą trasę.

2. Czy izolacje termiczne mogą być wykonane w technologii wełna mineralna + folia Al. - bez blachy ocynkowanej!

Co do izolacji, mogą one być wykonane w technologii wełna mineralna + folia Al. lecz instalacja musi być wykonana bardzo starannie.

 **ROYALPACK Tatar Sp.J.**
Aleja Brzozowa 2A, Słone
66-008 Świdnica
NIP 973-099-24-96, Regon 080502765

10.01.2019

